

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-NL.ПБ57.В.04073

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИФЛЕКС».

Адрес: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1, помещение 207.
ОГРН: 1145074011774. Телефон +74956652905, факс +74956652905, адрес электронной почты: info@gflex.ru.

№ 0020437

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «CARLISLE Construction Materials B.V.».

Адрес: Industrieweg 16, 8263 AD Kampen, Нидерланды.

Телефон +310383393333, факс +310383393334.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 30. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pozhstandart.ru. ОГРН: 10770508854. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ «РОССТАНДАРТАЦИОННАЯ СЛУЖБА».

ПОДТВЕРЖДАЕТ ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на основе синтетических эластомеров (EPDM мембраны), толщиной от 0,5 до 4,0 мм, поверхностной плотностью от 0,5 до 4,92 кг/кв.м. Марки «HERTALAN», типов: «HERTALAN EASY COVER», «HERTALAN EASY COVER FR», «HERTALAN EASY WELD», «HERTALAN EASY WELD GS», «HERTALAN EPDM STRIPS», «HERTALAN EPDM EU STRIPS», «HERTALAN EPDM STRIPS MP», «HERTALAN EASY STICK GS», «HERTALAN HERTALED», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
22.19.20

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4008 21 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности материала КМ5, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017144).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0009/01-2018 от 18.01.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС NL.OC05.СМК.00514 от 25.09.2017 г. до 25.09.2020 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.01.2018 по 18.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Р.Т. Шигабдинова

ИНЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

Н.Э. Иванова

ИНЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-NL.ПБ57.В.04073
(обязательная сертификация)

№ 0017144

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа по распространению пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие) по ФЗ 123 ст. 13.

КОПИЯ



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигабдинова

инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия